

## Fasta fönster - Inåtgående 40 och Utåtgående 61

Innehavare/Utfärdat för

### Inwido Sverige AB

Box 153, 574 22 Vetlanda, Sverige  
Organisationsnummer: 556583-4693  
Tel: 010-451 40 00  
E-post: [info@inwido.com](mailto:info@inwido.com) , Hemsida: [www.inwido.com](http://www.inwido.com)

#### Produktbeskrivning

Fasta fönster med trästomme, med eller utan utvändigt beklädnad av aluminium. Brandtekniska klasser E 45, EW 30, EI 15, EI 30 och EI 45.

Produkter, tillåtna storlekar och brandtekniska klasser framgår av bilaga.

#### Avsedd användning

Brandavskiljande fasta fönster för vertikalt montage i byggnader inomhus och i klimatskärmen.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd, klass E 45, EW 30, EI 15, EI 30, EI 45  
enligt bilaga 5:231

#### Tillhörande handlingar

"Montering av brandfönster – godkända för CE-märkning och typgodkännande", daterad 2019-11-01.

#### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0061, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande. SC0354-19 | 2019-10-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2017-07-05



9P06375



### Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Elitfönster Produktion AB: Vetlanda 1, Vetlanda 2 och Lenhovda.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Fabriksbeteckning

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Typgodkännandets nummer

Brandmotstånd

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Inwido Sverige AB

t ex 700

t ex EFH

nr/datum

SC0354-19

t ex EI 30

†

1002

RISE

### Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter 5P09400-6, 5P09400-16 och 5P09302-8 från RISE.

### Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje produkt som levereras.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

### Giltighetstid

Giltigt till och med. 2024-10-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Per Adolfsson

## Bilaga – Produkter, brandtekniska klasser och tillåtna storlekar

Produkt	Brandteknisk klass	Max storlek, bredd x höjd (mm)	Anmärkning
Fasta fönster 3-glas 40 - Inåtgående	EI 30 (insida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1280 x 2380 eller 1780 x 1180 1280 x 2380 eller 1780 x 1180 1280 x 2380 eller 1780 x 1180	-
Fasta fönster fyllning 40 - Inåtgående	EI 30 (insida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1280 x 980 1280 x 980 1280 x 980	-
Fasta fönster Alu 61 - Utåtgående	EI 45 (insida) EI 45 (insida) EI 30 (utsida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1780 x 1180 1080 x 2380 1780 x 1180 980 x 2080 980 x 2080	-
Fasta fönster Smal Alu 61 - Utåtgående	EI 45 (insida) EI 45 (insida) EI 30 (utsida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1780 x 1180 1080 x 2380 1780 x 1180 980 x 2080 980 x 2080	-
Kombinationsfönster <sup>1)</sup> 40 - Inåtgående	EI 30 (insida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida) E 45 (utsida)	2680 x 2980 2680 x 2980 2680 x 2980 2680 x 2980	Max storlek enligt respektive luft
Kombinationsfönster <sup>2)</sup> 61 - Utåtgående	EI 30 (insida) EI 30 (utsida)	2880 x 2880 2880 x 2880	Max 1248 x 1265 mm eller 1501 x 765 mm för enskild luft med glas Max 1490 x 754 mm för enskild luft med fyllning.

1) Max 6 st luft

2) Max 5 st luft