

Inåtgående fönster – fönsterdörrar – fasta fönster - vädringsluckor

Innehavare/Utfärdat för

Inwido Sverige AB

Box 153, 574 22 Vetlanda

Organisationsnummer: 556583-4693

Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 40 01

E-post: info@inwido.se , Hemsida: www.inwido.com

Produktbeskrivning

Produktfamilj bestående av inåtgående fönster, fönsterdörrar, fasta fönster och vädringsluckor med trästomme och utvändigt beklädnad av aluminium enligt "Beskrivning av sidhängda, underkantshängda samt kipp/dreh hängda Inåtgående 2+1 fönster och fönsterdörrar godkända för P-märkning SC0608-09", "Beskrivning av sidhängda, underkantshängda samt kipp/dreh hängda Inåtgående 3-glas fönster och fönsterdörrar godkända för P-märkning SC0608-09" och "Beskrivning av inåtgående fasta fönster godkända för P-märkning SC0608-09", samtliga daterade 2018-03-28.

Avsedd användning

Fönster, fönsterdörrar och vädringsluckor för montage i fasad eller vägg i byggnader.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandreaktion, klass F enligt EN 13501-1	5:231
Brandmotstånd, klasser enligt typgodkännandebevis SC0471-10	5:231
Fuktsäkerhet, regntäthet klass 9A enligt EN 12208	6:5324 ¹⁾
Säkerhet vid användning – Glas i byggnader	8:35
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värden enligt FRAME-beräkning	9 ¹⁾
Energihushållning, Lufttäthet klass 4 enligt EN 12207	9 ¹⁾

¹⁾ Deklarerad prestanda enligt prestandadeklarationer daterade 2017-10-01 bedöms uppfylla kraven enligt BBR-avsnitt ovan.

Produkterna har även verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsregel CR 020.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar, version 1.1, daterad 2017-02-16.

Skötselansvisningar, version 1.1, daterad 2016-06-01.

Certifikat SC0608-09 | 2018-06-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0061, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Inwido Produktion AB: Vetlanda 1, Vetlanda 2

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
P-märke
Kontrollorgan

Inwido Sverige AB
t. ex. Vetlanda 1
t. ex. EKI-AL
nr/datum
SC0608-09
P
RISE

Bedömningsunderlag

Prestandadeklarationer daterade 2017-10-01 samt enligt separat förteckning.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje levererad produkt.

Prestandadeklaration skall finnas tillgänglig enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2017-09-28, med projektnummer 8P02450.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-06-18.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson