

Sammanställning över provningsresultat vid egentester av funktionsegenskaper

- Tester utförda vid stickprovskontroller av utåtgående fönsterprodukter från Inwidos produktionsenheter

Utåtgående	Sidhängd 2+1 kopplad utåtgående fönsterdörr	Sidhängd 2+1 kopplad utåtgående fönsterpardörr	Vrid 3-glas utåtgående fönster	Sidhängt 3-glas utåtgående fönster	Fast karm 3-glas till utåtgående	Sidhängd 3-glas utåtgående fönsterdörr	Sidhängd 3-glas utåtgående fönsterpardörr
Lufttäthet #1 Luftryck 50 Pa <u>Gränsvärde</u> 0,52 l/s .m2 1,89 m3/h.m2	0,04 l/s.m2 0,14 m3h.m2	0,07 l/s.m2 0,25 m3h.m2	0,03 l/s.m2 0,10 m3h.m2	0,03 l/s.m2 0,10 m3h.m2	0,02 l/s.m2 0,07 m3h.m2	0,05 l/s.m2 0,17 m3h.m2	0,06 l/s.m2 0,23 m3h.m2
Lufttäthet #2 Luftryck 600 Pa <u>Gränsvärde</u> 2,75 l/s.m2 9,91 m3/h.m2	0,20 l/s.m2 0,73 m3h.m2	0,27 l/s.m2 0,96 m3h.m2	0,17 l/s.m2 0,62 m3h.m2	0,12 l/s.m2 0,44 m3h.m2	0,14 l/s.m2 0,50 m3h.m2	0,25 l/s.m2 0,91 m3h.m2	0,25 l/s.m2 0,90 m3h.m2
Regntäthetstest Uppnådd klass vid vid test. Krav enl P-märkning är 9A (600 Pa).	E1200 (klarar 1200 Pa)	9A	E1200 (klarar 1200 Pa)	E1200 (klarar 1200 Pa)	E1200 (klarar 1200 Pa)	E1200 (klarar 1200 Pa)	E1200 (klarar 1200 Pa)
Motståndsförmåga Vindlast enl klass C3 - Utböjning 1200 Pa - Pulsering 600 Pa - Säkerhet 1800 Pa	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
P-certifikat	SE0608-09 SE0270-09	SE0608-09 SE0270-09	SE0270-09	SE0270-09	SE0270-09	SE0270-09	SE0270-09
Rapportnummer Egenkontroll	14-22T	13-11T	13-18T	13-08T	13-21T	13-14T	13-12T

Egenskap

Lufttäthet
Regntäthet
Motstånd vindlast

Provning

SS-EN 1026
SS-EN 1027
SS-EN 12211

Klassificering

SS-EN 12207
SS-EN 12208
SS-EN 12210