

Sammanställning över provningsresultat vid egentester av funktionsegenskaper

- Tester utförda vid stickprovskontroller av inåtgående fönsterprodukter från Inwidos produktionsenheter

| Inåtgående | Sidhängt 2+1 kopplat inåtgående fönster | KippDreh 2+1 kopplat inåtgående fönster | Sidhängt 3-glas inåtgående fönster | Kipp-Dreh 3-glas inåtgående fönster | Fast karm 3-glas till inåtgående | Sidhängd 2+1 kopplad inåtgående fönsterdörr | Sidhängd 2+1 kopplad inåtgående fönsterpardörr | Sidhängd 3-glas inåtgående fönsterdörr | Sidhängd 3-glas inåtgående fönsterpardörr | Sidhängd 2+1 kopplad utåtgående fönsterdörr |
|---|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|
| Lufttäthet #1 Luftryck 50 Pa <u>Gränsvärde</u> 0,52 l/s.m2 1,89 m3/h.m2 | 0,03 l/s.m2 0,10 m3h.m2 | | | 0,03 l/s.m2 0,12 m3h.m2 | 0,04 l/s.m2 0,14 m3h.m2 | | | | | |
| Lufttäthet #2 Luftryck 600 Pa <u>Gränsvärde</u> 2,75 l/s.m2 9,91 m3/h.m2 | 0,19 l/s.m2 0,70 m3h.m2 | | | 0,21 l/s.m2 0,75 m3h.m2 | 0,26 l/s.m2 0,93 m3h.m2 | | | | | |
| Regntäthetstest Uppnådd klass vid vid test. Krav enl P-märkning är 9A (600 Pa). | E1200 (klarar 1200 Pa) | | | E1200 (klarar 1200 Pa) | E1200 (klarar 1200 Pa) | | | | | |
| Motståndsförmåga Vindlast enl klass C3 - Utböjning 1200 Pa - Pulsering 600 Pa - Säkerhet 1800 Pa | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok |
| P-certifikat | SE0608-09 | SE0608-09 | SE0608-09 | SE0608-09 | SE0608-09 | SE0608-09 | SE0608-09 | SE0608-09 | SE0608-09 | SE0608-09 SE0270-09 |
| Rapportnummer Egenkontroll | 13-09T | | | 13-13T | 13-29T | | | | | |

| Egenskap | Provning | Klassificering |
|-------------------|-------------|----------------|
| Lufttäthet | SS-EN 1026 | SS-EN 12207 |
| Regntäthet | SS-EN 1027 | SS-EN 12208 |
| Motstånd vindlast | SS-EN 12211 | SS-EN 12210 |