

Fasta fönster - Inåtgående 40 och Utåtgående 61

Innehavare/Utfärdat för

Elitfönster AB

Box 153, 574 22 Vetlanda, Sverige
Organisationsnummer: 556583-4693
Tel: 010-451 40 00
E-post: info@inwido.com , Hemsida: www.inwido.com

Produktbeskrivning

Fasta fönster med trästomme, med eller utan utvändigt beklädnad av aluminium. Brandtekniska klasser E 45, EW 30, EI 15, EI 30 och EI 45.

Produkter, tillåtna storlekar och brandtekniska klasser framgår av bilaga.

Avsedd användning

Brandavskiljande fasta fönster för vertikalt montage i byggnader inomhus och i klimatskärmen.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd, klass E 45, EW 30, EI 15, EI 30, EI 45
enligt bilaga 5:231

Tillhörande handlingar

"Montering av brandfönster – godkända för CE-märkning och typgodkännande", daterad 2019-11-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0061, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Elitfönster Produktion AB: Vetlanda 1, Vetlanda 2 och Lenhovda.


Typgodkännande SC0354-19 | 2020-01-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



9P08027



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Inwido Sverige AB
Fabriksbeteckning	t ex 700
Produktens typbeteckning	t ex EFH
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Tygodkännandets nummer	SC0354-19
Brandmotstånd	t ex EI 30
Boverkets inregistrerade varumärke	T
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter 5P09400-6, 5P09400-16 och 5P09302-8 från RISE.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje produkt som levereras.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-10-22.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-10-21.

Detta tygodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander

Bilaga – Produkter, brandtekniska klasser och tillåtna storlekar

Produkt	Brandteknisk klass	Max storlek, bredd x höjd (mm)	Anmärkning
Fasta fönster 3-glas 40 - Inåtgående	EI 30 (insida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1280 x 2380 eller 1780 x 1180 1280 x 2380 eller 1780 x 1180 1280 x 2380 eller 1780 x 1180	-
Fasta fönster fyllning 40 - Inåtgående	EI 30 (insida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1280 x 980 1280 x 980 1280 x 980	-
Fasta fönster Alu 61 - Utåtgående	EI 45 (insida) EI 45 (insida) EI 30 (utsida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1780 x 1180 1080 x 2380 1780 x 1180 980 x 2080 980 x 2080	-
Fasta fönster Smal Alu 61 - Utåtgående	EI 45 (insida) EI 45 (insida) EI 30 (utsida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida)	1780 x 1180 1080 x 2380 1780 x 1180 980 x 2080 980 x 2080	-
Fasta fönster fyllning 61 - Utåtgående	EI30 (insida) EI30 (utsida)	900 x 875 900 x 875	
Kombinationsfönster ¹⁾ 40 - Inåtgående	EI 30 (insida) EI 15 (utsida) EW 30 (utsida) E 45 (utsida)	2680 x 2980 2680 x 2980 2680 x 2980 2680 x 2980	Max storlek enligt respektive luft
Kombinationsfönster ²⁾ 61 - Utåtgående	EI 30 (insida) EI 30 (utsida)	2880 x 2880 2880 x 2880	Max 1248 x 1265 mm eller 1501 x 765 mm för enskild luft med glas Max 1490 x 754 mm för enskild luft med fyllning.

- 1) Max 6 st luft
2) Max 5 st luft