

Fasta fönster EI60 – Utåtgående 61

Innehavare/Utfärdat för

Inwido Sverige AB

Box 153, 574 22 Vetlanda

Organisationsnummer: 556583-4693

Tel: 010-451 40 00

E-post: info@inwido.com, Hemsida: www.inwido.com

Produktbeskrivning

Fasta fönster med trästomme och 2-glas isolerruta och utvändigt beklädnad av aluminium. Max. karmyttermått 1180 × 2180 mm. Brandtekniska klasser E 60, EW 60 och EI 60.

Avsedd användning

Brandavskiljande fasta fönster för vertikalt montage i byggnader inomhus och i klimatskärmen.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60, EI 60

5:231

Brandteknisk klass EW 60* enligt SS-EN 13501-2

5:231

* Gäller endast vid montage i väggar av betong eller lättbetong med minsta tjocklek 150 mm.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 99-33-06 daterad 2021-01-21.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0061, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Elitfönster Produktion AB: Vetlanda 1 och Lenhovda

Typgodkännande C900267 | 2021-01-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Inwido Sverige AB
Fabriksbeteckning	t. ex. 700
Produktens typbeteckning	t. ex. AFK
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C900267
Brandmotstånd	t.ex. EI 60
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 2P03508-01-2 och utlåtande 2P03508-01 från RISE.

Ritningar enligt EXAP-rapport 2P03508-01-1 daterad 2020-12-10.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje produkt som levereras.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-01-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander