

Klimatdörr, Ba2011 EI30

Innehavare/Utfärdat för

Inwido Sverige AB

Box 153, 574 22 Vetlanda

Organisationsnummer: 556583-4693

Tel: 010-451 40 00, Fax: 010-451 45 01

E-post: info@inwido.se, Hemsida: www.inwido.com

Produktbeskrivning

Klimatdörr Ba2011 EI30, enkeldörr av trä, med eller utan glas, max. dörrbladshöjd 2191 mm och max. dörrbladsbredd 987 mm, max. area dörrblad 2,03 m². Brandteknisk klass EI₂ 30 och brandgastäthet klass S_a/S₂₀₀.

Avsedd användning

Brandavskiljande innerdörr i byggnader. Dörren kan även vara klimatskiljande, t ex vid användning mellan tvättstuga och vidbyggt kallgarage.

Handelsnamn

Klimatdörr

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI₂ 30-C enligt SS-EN 13501-2

5:231

Lufttäthet, klass 4 enligt SS-EN 12207

6:531

U-värde 1,1 W/(m² K) enligt SS-EN ISO 10077-1, -2
(gäller endast slät dörr)

9:2

*Klass C gäller endast för dörr med dörrstängare.

Tillhörande handlingar

"Monteringsanvisningar", daterad 2020-02-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0061, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0780-13 | 2021-03-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

133567

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Diplomat Dörrar AB, Bankeryd
Snickar-Per AB, Värnamo

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Brandgästäthet klass
U-värde
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Inwido Sverige AB
Diplomat Dörrar AB, Bankeryd alt.
Snickar-Per AB, Värnamo
Klimatdörr, Ba2011 EI30
nr/datum
SC0780-13
EI₂ 30
S_a/S₂₀₀
1,1 W/m²K
✚
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter PX28968-2rev2 och PX28968-4, rapporter P701211-18-2 och 2P02162 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2020-03-25.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-12-05.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander